

## 質問書に対する回答

(件名) 長野自動車道 一本松トンネル補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	別添1 技術提案における施工条件書(7/7) インバート本体覆工受け台	部分非開削工法を用いる場合、覆工受け台の形状を変更する提案は可能でしょうか。ご教示願います。	別添1「技術提案における施工条件書 6/7仕様・形状」に示すとおり、形状の変更は不可です。
2	別添1 技術提案における施工条件書(7/7) インバート本体 インバート埋戻し	「インバート埋戻し材の提案は可能とするが、土木施工管理要領(H29.7)に規定する材料基準と同等の仕様を満足すること。」とありますが、インバート埋戻し材をコンクリートに変更する提案は可能でしょうか。ご教示願います。	具体的な提案内容については、お答えできません。 入札公告説明書4-5. 技術提案の内容に関するヒアリング等で確認いたします。