

質問に対する回答について
工事名)八戸自動車道 八戸管内橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書の20-5の項には共通仕様書17-9-4の(1)から(4)までの規定が適用されますでしょうか?御教示願います。	特記仕様書 20-5 の項には共通仕様書 17-9-4 コンクリート表面処理工の(1)から(3)までの規定が適用されます。その他の項目は、本特記仕様書の記載のとおりとなります。