

## 質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 長野管理事務所管内舗装補修工事

質問書№	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図108/133 設計図109/133	図面番号108/133、109/133において、橋梁の端部保護材と端部防水層（グレードⅡ）の明記がありますが、変更対象となるのでしょうか。ご教授願います。	設計図面に示すとおり、橋梁の端部保護材と端部防水層（グレードⅡ）は、床版防水工Aに含まれますので、変更対象ではありません。