

## 質問書に対する回答

件名) 上信越自動車道 小布施スマートIC電気設備工事

| No. | 図面番号   | 質問事項  | 質問回答   |
|-----|--------|---|--|
| 1   | NH-01他 | ETC設備の試験調整につきまして、弊社として行うなかに支給品となる「路側表示器」「車両検知器」の試験は含まれますでしょうか。<br>含まれる場合、こちらメーカー試験となりますため御支給を頂く機器のメーカーをご教示頂けませんでしょうか。                           | 特記仕様書2-2-7及び2-3-7に記載のとおり、別途購入品においては据付のみで試験は含まれません。   |
| 2   | 共-29   | 佐久平スマートICにてガントリー基礎工がありますが図面上で基礎は別途工事となっております。<br>見積内訳中の金額の記載は別途工事として「0」でよろしいものでしょうか。<br>また、本工事とする場合は基礎材料表などの仕様についての資料はございますでしょうか。あれば開示頂きたく存じます。 | 佐久平スマートICのガントリー基礎工については、図面番号SA-07、SA-13、SA-20、SA-25に記載のとおり、本工事対象となります。<br>したがって、見積については、基礎工事に必要な金額を計上してください。<br>また、基礎の材料表については、特記仕様書1-1に示す機械電気通信設備標準設計図集の図面番号O-S13によります。 |