

常磐自動車道 受配電自家発電設備更新工事

No.	図面番号	質問事項	質問回答
1	図面番号 S-01 特記仕様書 P29、P39、40	図面番号(S-01)自動検針設備のシステム系統図では、スマートメータの記載がありますが、特記仕様書(P29、P39、40)及び設計書ではスマートメータに関する記載を確認できないため、スマートメータの仕様についてご教示をお願い致します。	スマートメータの仕様については、機材仕様書集「受配電設備標準仕様書(インターチェンジ・サービスエリア等)(施仕第17101号)」2-4-2に記載の電力量計のとおりです。