

## 質問書に対する回答

(工事名) 日高自動車道 植苗高架橋耐震補強工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	植苗高架橋 橋脚 P19 の横変位拘束構造設置時に施工する縁端 拡幅工について ・特記仕様書 22-17 コンクリート除去工 22-17-2 種別 A3 に 係わる図面及び数量記載がありませんが、どの様に計画され ているのでしょうか、ご教示願います。	ご質問のありました「植苗高架橋 橋脚 P19 の横変位拘束構造設置時に 施工する縁端拡幅工」に、コンクリート除去工 種別 A3 はございませ ん。

以 上