

質問書に対する回答

(工事名) 日高自動車道 植苗高架橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	価格交渉対象項目（様式 3-2 見積書）において、割掛欄が空欄となっておりますが、こちらは価格交渉に記載しますでしょうか？ご指示お願い致します。	割掛項目も価格交渉対象となりますので、割掛対象表を参照のうえ見積書（様式 3-2）に記載してください。
2	機械式アンカー D22 L=240 mmなどにおいて、施工本数が片面のみ計上となっているように思います。 残り半数は、設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。	機械式アンカーのうち、「D22 L=280mm」、「D32 L=400mm」、「D38 L=470mm」の数量は片側のみの計上となっています。残り半数については、設計変更の対象となります。

以 上