

北関東自動車道 笠間PAトイレ改修工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	KA-35	多機能トイレに幼児用便座が設置されていますが、利用者が簡単に置いて使用できるもの(TOTO:TC51程度)と考えてよろしいでしょうか。	図面KA-35に示すとおり、壁に掛けられるものとお考えください。
2		工事関係車両の出入りは高速道路を利用のみとなりますか。一般道から直接進入することが可能か御指示ください。	図面KA-01のとおり、一般道から直接進入することはできません。