

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新千歳川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>特記仕様書 19. 環境保全に関する事項について（図面 11/12、特記仕様書 P15） 19-5 汚濁水処理 構造物掘削 特殊部Cの STEP 工法施工時において、STEP 工法見積会社より工事ヤードとは別に、沈砂池と設備ヤードが必要という回答がきています。沈砂池で 20m×20m×深さ 1m、設備ヤードで 10m×20mです。 参考図にも記載がなく、工事用進入路Cとの関係もあるため、上記設置可能エリアを新千歳川 工事用道路(3)の図面に記載しご指示お願いいたします。またその単価は、特殊部Cの単価に含めると考えてよろしいですか。</p>	<p>沈砂池及び設備ヤードの設置箇所については、新千歳川橋 P7 橋脚～P8 橋脚間の河川敷内で計画してください。 またその単価は、関連する単価表の項目「構造物掘削 特殊部C」に含めるものとなります。</p>

以 上