

質問に対する回答について

工事名) 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	金抜設計書D票(参考)の「0020 管理事務所棟増築工事→0040 屋外工事→ランプ規制(夜間)」の項目がございますが、具体的な内容または詳細をご教授願います。	特記仕様書 4-4-2 (4) 及び設計図 M-58 に記載されている国道 13 号線の歩道部に敷設されている給水管からの分岐工事を行う為に発生するランプ規制です。規制方法は特記仕様書別紙-2 のとおりです。
2	金抜設計書D票(参考)の「0030 既存管理事務所棟改修工事→0040 屋外工事→ランプ規制(夜間)」の項目がございますが、具体的な内容または詳細をご教授願います。	特記仕様書 4-4-2 (4) 及び設計図 M-56 に記載されている国道 13 号線の歩道部に敷設されている既設給水管の元止めを行う為に発生するランプ規制です。規制方法は特記仕様書別紙-2 のとおりです。