

質問書に対する回答  
工事名) 東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	材料及び基準	特記仕様書14～15頁アスファルト混合物について設計における基準密度明示願います。	貴社の施工計画に基づき算出してください。
2	率計上工事に関する事項	特記仕様書22頁、19-9-3率計上工事について、記載されている通り単価表の番号(1～23)の合計に11%計上とされております。記載通りでよろしいのでしょうか。又は率計上工事概算数量にてするのでしょうか。ご教示願います。	率計上工事に関する事項の単価項目の金額は特記仕様書 19-9-3に記載のとおり、単価表の番号(1～23)の金額の合計に11%を乗じた金額相当となります。