

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	地盤改良工 図面(横断図)	<p>載荷盛土取除き工Aの対象箇所は、数量的に載荷盛土工(特別盛土)(※桃色着色箇所)かと思われませんが、本線の路床盛土を施工するためには載荷盛土(路体)(※緑色着色箇所)も取り除く必要があると考えられます。載荷盛土(路体)(※緑色着色箇所)は取り除くのか取り除かないのかどちらでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>載荷盛土取除き工Aの対象箇所は、緑色着色箇所のうち黒太線で囲まれる範囲となります。</p>
2	<p>入札公告説明書 4-2.技術評価の評価項目等</p>	<p>上記質問で、載荷盛土(路体)(※緑色着色箇所)も取り除く場合、技術提案の評価項目、「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※1)のための施工上の方策に関する提案※1 締固め、のり面保護に関する内容」における対象箇所は、載荷盛土時ののり面か、載荷盛土取除き後ののり面かどちらかでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>盛土全体が対象となります。よって、載荷盛土時、載荷盛土取除き後ののり面どちらも対象となります。</p>
3	<p>入札公告説明書 4-2.技術評価の評価項目等</p>	<p>評価項目として、「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※1)のための施工上の方策に関する提案※1 締固め、のり面保護に関する内容」とありますが、盛土施工時とは、盛土工C1～C3及び道路掘削、客土掘削に含まれる本線盛土を含めた盛土全体が対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>そのとおりお考えください。</p>