

**質問書に対する回答**  
**首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事**

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告説明書 4-2.技術評価の評価項目等	評価項目②は、『函渠構築のコンクリート打設時(※2)における品質向上に関する留意点と対応策※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2017)における、7.4打込み、7.5締固め、7.6仕上げ、8章 養生に関する内容』とありますが、『打設時』とは、養生も含まれるとの認識で宜しいでしょうか。ご教授願います。	そのとおりお考えください。
2	設計図 本線 横断図(33/42)	STA171+60での横断図において、同一断面図内で、右側のり面部には土羽土を明記し、左側のり面部においては土羽土は明記されておられません。また、STA171+80では両サイドのり面部には土羽土の明記がなされていません。図面への明記、不明記の意図をご教授願います。	土羽土の有無は、側道の有無によるものとお考えください。