

質問書に対する回答

件名) 館山自動車道 古市場高架橋はく落対策工事

No.	質問事項	回答
11	図面42/65 中野IC橋 番号⑤の設計上の区分がⅠとなっていますが、表面保護工数量0.2m ² が加算されています。設計区分はⅡでしょうか？	5/12付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 図面42/65 中野IC橋 補修詳細図 数量表（断面修復工・表面保護工）に示す番号⑤の設計上の区分に誤りがありました。正しくは、設計上の区分Ⅱとなります。 なお、上記については交付図書を訂正します。