

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 平尾高架橋補修工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図102～104 / 123	排水装置取替につきまして各橋台および橋脚毎の撤去・設置の図面はございますでしょうか。また、部材の形状等がわかる資料はございますでしょうか。	各橋台および橋脚毎に示した図面はありません。設計図102～104 / 123に基づきお考えください。
2	設計図102～104 / 123	排水装置取替ですが、撤去と新設で排水管の長さや曲げ箇所、金具の取付位置等の形状は同様のものを考えておりますでしょうか。	そのとおりです。
3	排水装置取替	排水装置取替につきまして、本工事で製作にあたる部材はございますでしょうか。	排水装置取替については、共通仕様書17-6排水装置取替に示す規定に基づきお考えください。