

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	入札公告書 P7 4-3 技術提案の作成 作成にかかる留意事項に、『技術提案項目②における「下部工施工」とは、「構造物掘削（土留め工含む）～基礎工～下部工本体施工～裏込め土工」の施工時～」と記載がありますが、以下の工種は、該当しないものでしょうかご教示願います。 ①基礎杭 ②洗堀防止対策工 ③仮設構造物工（仮栈橋設置、施工ヤード造成）	基礎杭、洗堀防止対策工、仮設構造物工が、下部工施工に必要な項目であって、その安全対策が供用中路線（道東自動車道）を走行する一般走行車両を対象とする事項であれば提案対象として認めます。
2	設計図書 ⑩-1【参考図】道東自動車道 新得工事 28/56 ペンケオタソイ川 P1 橋脚仮設図の CASE 3（継手無し）の橋軸直角方向の一部が空頭制限範囲内にあると思われます。他の計画と同様に継手の計画がされておきませんが、設計変更対象となるのでしょうかご教示願います。	設計図書のとおり計上ください。 なお、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。
3	⑥【特記仕様書】道東自動車道 新得工事 P59 「32-1 設計図書の変更及び追加について」には、技術提案の評価項目に関わる事項が含まれていますが、これらの事項に関する提案も評価対象となるのでしょうか。	特記仕様書 3 2 - 1 設計図書の変更及び追加の事項に関する項目は技術提案の評価対象となりません。設計図書に基づく技術提案項目を作成ください。