

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	割掛け対象内訳書 【雑工事】場所打ち杭（人力掘削）根固めコンクリートについて、コンクリート C2-1 38m ³ は閲覧資料より算出いたしますと 50 m ³ となります。ご確認願います。	「場所打ち杭（人力掘削）根固めコンクリート費」のコンクリートに関しては割掛け参考内訳書に記載のとおり、約38m ³ となります。
2	割掛け対象内訳書 【雑工事】土砂等防止柵（盛土のり面用）について、設置期間をご教示願います。	「割掛け対象表 参考内訳書」に記載されている「土砂等防止柵費（盛土のり面用）」に基づき、御社の施工計画に基づく設置期間でお考えください。
3	割掛け対象内訳書 【雑工事】土砂等防止柵（切土のり面用）について、設置期間をご教示願います。	「割掛け対象表 参考内訳書」に記載されている「土砂等防止柵費（切土のり面用）」に基づき、御社の施工計画に基づく設置期間でお考えください。
4	割掛け対象内訳書 【雑工事】土砂等防止柵（切土のり面用）について、タイプ A・タイプ B のどちらでお考えでしょうか。ご教示願います。	指定仮設物として指定しておりませんが、発注者は土木工事積算基準第6編3-8に記載のタイプAを想定しています。