

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	「道東自動車道_広内トンネル詳細設計」、施工設備計画（工事発注用）P10-25（2）において示されている地山等級と、【割掛対象表参考内訳書】、ダンプトラック費に記載されている地山等級が異なります。広内トンネルにおける地山等級は、次のどちらの地質として計画されているか、ご教示ください。 ① C地質とD地質 ② 第3紀のC地質と第3紀のD地質	広内トンネルにおける地山等級はC地質とD地質になります。
2	避難連絡坑のトンネル覆工で使用する型わくT(S)は、移動・据付[TNL-42M]だけでなく、型わくの組立・撤去[TNL-41]も計上しているでしょうか、ご教示ください。	共通仕様書8-3-6支払に記載のとおり、移動・据付、組立・撤去は含みます。