

質問書に対する回答
 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
2	特記仕様書21-4-4(1)中詰コンクリートの仕様について	特記仕様書では、「共通仕様書8-2-3コンクリートの種別を示す、B2-1とする」という記載があるので、設計基準強度は24N/mm ² と考えます。一方、設計図において各橋台・橋脚の基礎杭詳細図では、規格が30N/mm ² と記載されております。正しい仕様をご教示いただけますでしょうか。	10月22日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書について、誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。
5	特記仕様書21-5-1構造物用コンクリート B2-1の仕様について	特記仕様書p.21ではB2-1の設計基準強度が24N/mm ² と記載されておりますが、設計図の各橋台・橋脚の構造図(その1)では、30N/mm ² と記載されております。正しい仕様をご教示いただけますでしょうか。	10月22日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書について、誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。