

質問書に対する回答
 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
3	設計図(37/224) 高谷川第4高架橋 P21橋脚基礎 杭詳細図	杭構成図ではt=7mm、材料表ではt=14mmとなっていますがどちらが正でしょうか。	10月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 37/224について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
4	設計図(222/224) 置換工 鋼矢板転用計画図	ブロックNo.8 共通 Ⅲ型9.5m 24枚はP27土留工として使用されるため⑩へ転用できないのではないのでしょうか。転用できない場合、No.8 共通 Ⅲ型9.5m 24枚搬入すると考えてよろしいのでしょうか。	10月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 222/224について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
5	設計図(222/224) 置換工 鋼矢板転用計画図	ブロックNo.10 共通 Ⅲ型9.5m 26枚はP30土留工として使用されるため⑪へ転用できないのではないのでしょうか。転用できない場合、No.10 共通 Ⅲ型9.5m 59枚ではなく85枚搬入すると考えてよろしいのでしょうか。	10月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 222/224について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。