

首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(鋼上部工)工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 入札公告(説明書)4-2.技術評価の評価項目等 | 技術提案評価項目につきまして、「き電停止時間内に送り出し架設を完了させる上での施工計画上の留意点と対策について」とありますが、「送り出し架設」とは降下作業も含まれますでしょうか。 | 含まれます。 |
| 2 | 入札公告(説明書)4-2.技術評価の評価項目等 | 技術提案評価項目につきまして、「供用中の高速道路(I期線)及びPD11-12間の高圧線近接箇所の桁架設時の安全確保に関する提案」とありますが、「桁架設時」とは合成床版架設も含まれますでしょうか。 | 桁架設時に合成床版架設は含まれません。 |