

首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(鋼上部工)工事

| 番号 | 質問箇所            | 質問事項   | 回答  |
|----|-----------------|--|---|
| 1  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 222/244のステップ5における⑩の桁は、新都市中央通り線側から架設を行わなければならないと判断しますがその際に大きなクレーンが必要となった場合、協議対象となりますでしょうか。また、新都市中央通り線の規制回数を増やすことは可能でしょうか。   | 架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるもののため、変更協議の対象とはなりません。<br>ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となります。<br>規制回数については、貴社の施工計画に基づきお考えください。     |
| 2  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 223/244のステップ5における⑫の桁は、新都市中央通り線側から架設を行わなければならないと判断しますがその際に大きなクレーンが必要となった場合、協議対象となりますでしょうか。また、新都市中央通り線の規制回数を増やすことは可能でしょうか。   | 架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるもののため、変更協議の対象とはなりません。<br>ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となります。<br>規制回数については、貴社の施工計画に基づきお考えください。     |
| 3  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 224/244の桁架設は、50t吊ラフテレーンクレーンとなっており能力不足と思われるかもしれませんが大きなクレーンが必要となった場合、協議対象となりますでしょうか。   | 224/244の架設計画図は合成床版架設の計画図となります。<br>なお、架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるもののため、変更協議の対象とはなりません。<br>ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となります。 |
| 4  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 225/244のステップ2でB30~B31間の桁地組を行っていますが、規制帯の中で地組主桁溶接は可能でしょうか。<br>地組主桁溶接が不可能の場合、PD7とB10の間に、開先調整用のベントが必要となりますが協議対象となりますでしょうか。<br>また地組主桁溶接となった場合の地組主桁溶接期間、160tトラッククレーンの現場待機費用は協議対象でしょうか。 | 規制帯の中で地組主桁溶接は可能です。<br>溶接期間、クレーンの待機費用等については、貴社の施工計画に基づきお考えください。  |
| 5  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 226/244のステップ5でB31~B32間の桁地組を行っていますが、規制帯の中で地組主桁溶接は可能でしょうか。   | 規制帯の中で地組主桁溶接は可能です。  |

首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(鋼上部工)工事

| 番号 | 質問箇所            | 質問事項   | 回答   |
|----|-----------------|--|--|
| 6  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 226/244のステップ6及び側面図で400t吊オールテレーンクレーンによるPB8側ブロック桁架設と記述されていますが、227/244の都市中央通り上ブロック重量表では一括架設重量31.0tなっていることから、一括架設の歩掛採用とした場合に協議対象となりますでしょうか。                    | 架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるもののため、変更協議の対象とはなりません。ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となります。 |
| 7  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 229/244のB44~B45の②③桁がブロック架設となっていますが、送電線があるため不自然に吊角度が小さく、吊り代も少ないため安全に架設できないものと考えられます。安全のため架設工法を変更した場合(例えばPD11に斜ベントを設置し、②③をブロック架設では無く単材架設に変更)、協議対象となりますでしょうか。 | 架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるもののため、変更協議の対象とはなりません。ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となります。 |
| 8  | 設計図面 架設計画図(参考図) | 230/244の①~③桁および、⑬~⑭桁が一括架設と表記してありますが、一括架設の歩掛を採用されてますでしょうか。また一括架設の歩掛を採用されていない場合、協議対象となりますでしょうか。  | 積算の内容に関する質問にはお答えできません。   |