

質問書に対する回答

件名) 東京湾アクアライン連絡道 アクア管内舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	床版防水工Cの下地処理について 既設床版面が防水無しとあるので下地処理はショットブラストと考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書21-4-1に記載のとおりです。
2	縁石撤去工について 設計図77/99でSTEP2とSTEP3の項目は縁石撤去工に含まれると考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書21-12-2に記載のとおり縁石撤去工に含まれます。