

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 仙台宮城 IC トールゲート改築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	<p>*設計図に外部足場のような記載があります。(別紙添付) 何を表してるのでしょうか。指示願います。</p> <p>*古川 IC を除き各 IC にあります。</p>	<p>既設屋根スラブに添架されている配線類を移設するための仮設配線用足場(別途工事)を表しています。</p> <p>なお、古川 IC においても図面番号 S6-A21~A34 に記載しています。</p>
2	<p>杭打ち機械について</p> <p>*杭打機械をアイランドに落とし込んでみました。(別紙添付)</p> <p>*隣のアイランドに干渉します。アイランド上にある機械類・プロテクター等を移設・復旧の作業が発生する場合があります。その場合は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>(作業状況の写真添付)</p>	<p>杭打ち作業はアイランド真横からの施工ではなく、斜めからの施工とし、アイランド上にある機械等に干渉しない計画としてください。</p> <p>なお、契約後の現地調査等の結果、アイランド上にある機械類等の移設作業が必要となる場合は、監督員と受注者間で協議のうえ、変更契約の対象とします。</p>