

## 質問に対する回答

### 工事名) 東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事

#### 質問事項と回答

No.	質問内容	回答
1	中央局の改造時期に合わせて中央局対向試験を実施する必要があるが、各箇所における工事時期と期間の想定が必要なため、中央局の改造時期を明示いただきたい。	施工箇所ごとに中央局対向試験を行います。各施工箇所の工事時期に関しては、契約後の調整とします。