

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表(訂正) 割掛対照表参考内訳書(訂正) 「工事用機械分解組立費①」	割掛対照表参考内訳書の工事用機械分解組立費①の内訳は160t吊りトラッククレーンの分解組立輸送費のみの計上であることから、第1高架橋、第2高架橋、第4高架橋、第5高架橋の地組立の際に使用するクレーンは、160t吊りトラッククレーンを想定していると考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書の工事用機械分解組立費①の記載に誤りがありました。 第1高架橋、第2高架橋、第4高架橋、第5高架橋の地組立の際に使用するクレーンは、100t吊りトラッククレーンを想定しています。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
2	割掛対象表(訂正) 割掛対照表参考内訳書(訂正)	割掛対照表参考内訳書の中で床版打継目型わく費の計上がないと思われませんが、床版打継目の型わくは必要ないと考えてよろしいでしょうか。 必要な場合、想定されている床版打継目の型わくの面積をご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に誤りがありました。 床版打継目型わく費については、本工事で必要となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。