

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表 番号54 特-(5) 地盤改良工 改良材A	単価表の改良材Aの数量16.813tは注入時間に含まれないロッド切断時間も含めて算出した数量ではないでしょうか。純注入時間から算出した改良材Aの数量は15.774tではないでしょうか。 ご教示下さい。	1月5日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたしません。 金抜設計書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。