

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記P.18 24-2土工	捨土掘削一土砂A 2)新利根川橋仮置き場4への運搬、敷均しとありますが、仮置き場4の地盤地耐力の検討は必要と考えますが、ご教示願います。	仮置き場4の地盤地耐力の検討は不要とお考えください。