

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 257/280	数量表でP49の細目が地盤改良(t=1.9m)とありますがt=1.6mではないでしょうか。	12月13日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたしません。 設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。