

質問に対する回答について

工事名) 磐越自動車道 R 4 会津若松管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	共通仮設費・現場管理費の補正は、一般交通の影響有り (1) で宜しいでしょうか。	土木工事積算基準に基づき、貴社にて必要な費用を計上してください。
2	特記仕様書 P. 15 に現場環境改善に関する事項がありますので、計上すると考えて宜しいでしょうか。計上する場合は地方部で宜しいでしょうか。	土木工事積算基準に基づき、貴社にて必要な費用を計上してください。
3	特記仕様書 P. 40 に厚さ 3mm とありますが、幅が不明です。幅の寸法をご教授願います。	設計図 (109/116) に示すとおり、橋梁端部止水工の材料幅については、L 型成型目地材 H=25mm, W=75mm の 100mm を想定しております。