

質問に対する回答について
工事名)東北自動車道 境橋橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	断面修復工の材料に関して、特記仕様書の 20-4-3 に「・・・断面修復剤は亜硝酸リチウムを固形分で 55kg/m ³ 混入させたものとする。・・・」とありますが、技術提案で亜硝酸リチウム混入以外の材料の提案は可能でしょうか。ご教授願います。	亜硝酸リチウムが混入された断面修復工の材料と同等以上の性能であることを示す資料を掲示していただき技術提案として提案していただくことは可能です。
2	断面修復工において、特記仕様書 20-4-2 種別で単価表の項目の「〇〇-2」の区分内容にある「防錆剤を含んだ断面修復剤」とは、特記仕様書 20-4-3 材料に記載の「亜硝酸リチウム固形分で 55 k g /m ³ 混入させたものとする・・・」を指していると解釈してよろしいでしょうか、ご教示願います。	特記仕様書 20-4-3 に記載のとおりです。