

質問に対する回答

工事名)東北自動車道 菅生スマートIC電気設備工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回答
1	<p>【金抜設計書】C-12 項 【設計図】共-12 「点検足場」の詳細が不明である。仕様及び参考図面などを示していただきたい。</p>	<p>設計図「共-12」に記載されているハンドホールのうち、点検足場が必要なハンドホールは HH702 及び H711 ですが、当該ハンドホールは設計図に記載のある通り ED 型のハンドホールで盛土のり面に設置します。このハンドホールを点検する際の蓋の開閉やハンドホールの外観等の点検の際に必要な足場を示しており、一般的にのり面に設置するプラスチック樹脂製の階段を用いて、ハンドホールの片側一方に 4 段程度の階段を設置することを想定しております。</p>
2	<p>【金抜設計書】C-6 項 他 各項に「ケーブル銘板」が一式として計上されているが、数量が不明である。数量の計上の考え方を教えていただきたい。</p>	<p>特記仕様書「第 3 章 3-4 (3)ケーブル銘板」にケーブル銘板の取り付け場所を記載しております。これに基づき必要な数量を計上して下さい。</p>
3	<p>【金抜設計書】C-20 項 他 「交通規制工」が一式として計上されているが、規制の種類、回数がどの程度想定しているのか不明である。各項目で考える種類及び回数について教えていただきたい。</p>	<p>各工事の施工に必要な規制種別、回数を計上してください。</p>
4	<p>「遮断機設備」について、本案件の仕様を満たすメーカーを検索しているが、すべての仕様を満たすメーカーがない。設計時に参考としたメーカーを教えていただきたい。</p>	<p>本仕様を満たすメーカーは存在しますが、メーカーの指定はありません。</p>
5	<p>「簡易情報板設備」について、本案件の仕様を満たすメーカーを検索しているが、すべての仕様を満たすメーカーがない。設計時に参考としたメーカーを教えていただきたい。</p>	<p>本仕様を満たすメーカーは存在しますが、メーカーの指定はありません。</p>
6	<p>「監視カメラ設備」について、本案件の仕様を満たすメーカーを検索しているが、すべての仕様を満たすメーカーがない。設計時に参考としたメーカーを教えていただきたい。</p>	<p>本仕様を満たすメーカーは存在しますが、メーカーの指定はありません。</p>