

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R 4 仙台管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>単価表番号 54、55、56 の標識柱について、基礎設置は必要でしょうか。(詳細図面が無く不明です) 必要であれば詳細をご教示下さい。</p>	<p>単価表番号 54、55 の標識柱 A 1 及び B 1 については既設標識の基礎を再利用予定であります。再利用できない場合は、変更の対象となります。</p> <p>単価表番号 56 の標識柱 D 1 については共通仕様書 16-3-2 「標識柱の製作及び設置工」の通り、基礎設置を含みます。</p> <p>標識柱 D 1 の基礎については、標識柱径 <math>\phi 60.5</math> ・板サイズ <math>\phi 600</math> のものは標識標準図集の 3-4. 一般図「G123C」、標識柱径 <math>\phi 76.3</math> ・板サイズ <math>600 \times 1200 \times 2</math> 及び <math>600 \times 1200</math> のものは「G117A」、標識柱径 <math>\phi 76.3</math> ・板サイズ <math>750 \times 900</math> 及び <math>900 \times 900</math> のものは「G118A」、標識柱径 <math>\phi 89.1</math> ・板サイズ <math>900 \times 1300</math> のものは「G119B」から基礎の詳細を確認してください。</p>
2	<p>単価表 16 5-(2) 「用・排水管 P(Po-B) ・ <math>\phi 0.40</math>(Sd-B)(K) について、掘削深さ・基礎材数量等の詳細についてご教示願います。</p>	<p>掘削深さは 1100 mm、基礎材数量等は用排水構造物標準図集 208-1 のとおりです。</p>
3	<p>単価表 17 5-(3) 「集水ます Type J(K)」について、三本木パーキングエリア(上り)の設計図面 21 「用排水工詳細図(3)」等に記載されている「集水柵嵩上げ」は、特記仕様書記載の通り全て追加工事とし、本項目で計上するものは全て新設であると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>そのとおりです。</p>