

質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 長内 和彦

(工事名) 道央自動車道 比布大雪 P A 休憩施設新築工事

質問事項と回答

番号	図面番号	質問事項	回 答
1	5E-01 5E-02	電気設備工事・防災対策用画像処理設備工事に於いて、既設機器との接続がありますが、既設機器メーカーを教えてください。	既設機器の接続端子は DVI 及び HDMI 端子ですので、特記仕様書 3-16 「防災対策用画像処理設備工事」に記載のとおり対応した機器であれば接続可能です。

以 上