

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 ペンケオタソイ川橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	項目番号 9- (2) PC 鋼材引張 PC 鋼より線 (12S15.2B) において、シース管 (φ 80mm) を使用すると思われませんが、材質は、スパイラルシース、ポリエチレンシースどちらを採用されていますでしょうか。ご教示願います。	シース管の材質については、「設計要領 第二集 橋梁建設編」及び「構造物施工管理要領」に記載のとおり高密度ポリエチレン製となります。
2	項目番号 11- (2) 伸縮装置 A において摩擦素子コートは含まれておりますでしょうか。ご教示願います。	伸縮装置 A の摩擦素子コートについては設計図に記載のとおりです。