

質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 長内 和彦

(工事名) 道央自動車道 千歳 I C 雪氷施設新築工事

質問事項と回答

| 番号 | 図面番号 | 質問事項 | 回 答 |
|----|----------------------|--|--|
| 1 | 1S-04 及び 特記仕様書 | 杭工事における工法について、構造図及び特記仕様書にて「epile next 工法」同等と記入されておりますが、上記の工法は北海道外の施工業者における認定工法でありますので、代替工法として下記の工法を同等とみなしてよろしいでしょうか。 (株)三誠 「G-ECS パイル工法」 旭化成建材(株)「EAZET 工法」 参考資料とし、上記 2 工法の検討書も添付いたします。 | 設計図「1S-04」に記載の内容を満足する国土交通大臣認定工法であれば同等とみなします。なお、ご質問の工法は同等の工法とみなしますが、検討書の妥当性については貴社でご確認ください。 |

以 上