

質問に対する回答について

(調査等名) 仙台東管理事務所管内 橋梁付属物補修設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 2-1-2橋梁付属物補修設計 伸縮継手取替につきまして、既設伸縮装置を同仕様(例:製品ゴムジョイント→製品ゴムジョイント)の伸縮装置に取替えるということでしょうか。それとも別の伸縮装置(例:製品ゴムジョイント→鋼製ジョイント)にするということでしょうか。	NEXCO 東日本における仕様基準に定めている製品ジョイントへの取替えを想定しています。