

## 質疑回答書

調査等名) 東北自動車道 宇都宮管内トールゲート改築実施設計

番号	質疑事項	回答
1	本業務は実施設計であり、共通仕様書に記載がある通り、基本設定に基づいて実施設計を行うと思いますが、基本設計図書はありますでしょうか。貸与資料のPCトールゲート改築基本設計がそれにあたるのでしょうか。	特記仕様書1-3に記載されている貸与資料に基本設計の成果品が含まれております。
2	基本設計は意匠、構造、電気設備、機械設備とも全て揃っておりますでしょうか。	揃っております。
3	道路の設計はすでに完了しており、成果品は設計開始時点で頂くことはできるのでしょうか。 完了していないのであれば、いつ頃完成図面を頂けますでしょうか。	既設の運用されているインターチェンジ内における実施設計につき、道路設計は行っておりません。
4	道路の計画は本設計期間中に変更となる事は無いのでしょうか。 変更が生じた場合の設計変更は別途と考えてよろしいでしょうか。	回答3のとおりです。
5	電気、機械のインフラ・配管類は既存の物に接続すると考えてよろしいでしょうか。 また新たに引き込むインフラは無いと考えてよろしいでしょうか。	現時点では既存への接続とし、新たに引き込む計画はありません。

番号	質疑事項	回答
6	計画敷地は境界確定し、明確になっておりますでしょうか。明確になっていない場合、いつ頃明確な敷地範囲を頂けますでしょうか。	既設の運用されているインターチェンジにつき明確になっております。
7	本業務には敷地確認等の測量等は一切不要と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
8	計画敷地は道路ではなく、道路内建築についての協議は不要と考えてよろしいでしょうか。既存のトールゲートの時には道路内建築の許可は取っておりますでしょうか。	今回は2箇所とも道路内建築の協議は不要です。
9	本トールゲートは地下トンネルも含めて設計となるのでしょうか。あるいは地下トンネルはないのでしょうか。料金事務所へはどのような方式で移動するのでしょうか。	本設計において地下通路の設計は不要です。料金所とトールゲートの間には地下通路が既に設けられております。
10	トールゲートの機器類の詳細設計は完了しており、設計開始時には完成版を頂けると考えてよろしいでしょうか。また、設計期間途中で詳細設計の内容が変わることはないと考えてよろしいでしょうか。万が一変更となった場合は別途設計変更と考えてよろしいでしょうか。	トールゲート上の機器類は既設のままにつき詳細設計は行っておりません。
11	計画地は接道しておりますでしょうか。	接道しております。
12	それぞれのトールゲートの建築確認申請書、確認済み証、完了検査済証は全て揃っていると考えてよろしいでしょうか。	今回は道路内建築の協議が不要であるため、確認のあった書類の準備は不要かと思えます。
13	敷地の測量図はありますでしょうか。敷地境界線の測量図もしくはCADデータはいただけると考えてよろしいでしょうか。	受注後に提供することになります。

番号	質疑事項	回答
1 4	本計画でE T C以外のレーンはそれぞれ何レーンとなりますでしょうか。	受注後に貸与する基本設計成果品にて確認願います。
1 5	既存トールゲートの図面は全て揃っておりますでしょうか。無い場合はどの程度そろっておりますでしょうか。	揃っております。
1 6	解体対象となるトールゲートは全てアスベストやP C B含有調査不要と考えてよろしいでしょうか。アスベストとP C B調査が必要な場合は別途と考えてよろしいでしょうか。	不要です。