

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R4 青森管内橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	入札公告（説明書）P5 3-2（1）	入札公告（説明書）P.5 3-2(1)記載の枠内「同一工事種別における表彰実績」に下記の記載があります。 『表彰実績として評価する同一工事種別は「道路付属物工事」とする。 ただし、平成28年度以前の表彰実績にあつては、「道路補修工事」、「防護さく工事」、「遮音壁工事」、「標識工事」及び「トンネル内装工事」を同一工種別とする。』 今回の工事種別は「橋梁補修工事」となっていますが、上記の記載は間違いでしょうか。	ご指摘のとおり、評価する同一工事種別は「橋梁補修工事」とし、平成28年度以前の表彰実績にあつては、「道路補修工事」、「PC橋上部工工事」及び「鋼橋上部工工事」となりますので訂正いたします。 後日、訂正公告をご確認ください。
2	特記仕様書 P19 21-3 断面修復工	断面修復工（単価表番号3～13）について、工法（吹付・左官）を明示願います。	「土木工事共通仕様書 17-9-3 断面修復工（1）定義」に記載のとおりとなります。
3	特記仕様書 P20 21-4 コンクリート 表面処理工	コンクリート表面処理工（単価表番号14～15）について、すべてウォータージェット工法での施工と考えてよろしいでしょうか。	コンクリート表面処理工は「特記仕様書21-4-4 支払」に記載のとおりとなります。なお、「特記仕様書21-4-2 施工」に記載のとおり、施工が困難な箇所については施工方法を追加する場合があります。

4	特記仕様書 P25 21-9 コンクリート 除去工	コンクリート除去工（単価表番号24～25）について、工法（打撃・ウォータージェット）並びに数量を明示願います。	コンクリート除去工は「設計要領 第二集 橋梁保全編 第4章コンクリート構造物 3-4 はつり処理」の規定に基づき、算出願います。
---	---------------------------------	---	--