

## 質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 八潮橋(追越) SFRC舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	積算全般	令和4年7月1日積算基準等の改定が行われています。本工事は改定後の基準が摘要されていると考えてよろしいでしょうか	積算に関することはお答えできません。
2	現場環境改善費について	本工事は、現場環境改善費は計上しないと考えるよろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	単価適用年月及び歩掛適用年月について	本工事における単価摘要年月及び、歩掛適用年月をご教示願います。	積算に関することはお答えできません。
4	単価適用地区について	本工事における単価摘要地区は「埼玉県」でよろしいでしょうか。また、市販単価摘要地区は「さいたま(浦和)」でよろしいでしょうか。	積算に関することはお答えできません。
5	処分費について	単価摘要年月をご教示願います。	積算に関することはお答えできません。
6	労務単価について	本工事における労務単価は令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価を採用されているでしょうか。 ご教示願います。	積算に関することはお答えできません。
7	材料単価について	本工事における超速硬鋼繊維補強コンクリート価格を閲覧資料として提示する予定はございますか。	予定はありません。
8	品質管理について	SFRC舗装版工の品質管理項目として、超速硬鋼繊維補強コンクリートは日常管理試験、接着剤は付着強度試験とありますが、接着剤にて、接着剤の可能時間を求める、ナット引張試験は実施しなくてよろしいでしょうか。	接着剤の可能時間を求めるナット引張試験は不要です。
9	交通規制工について	設計図の規制図に発煙筒数量表が明示されていますが、単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。