

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 花巻 PA スマート IC ETC 設備工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	手元開閉器箱について、仕様の明記がありませんのでご教示願います。	建築工事標準図集「RY-12〔一般・寒冷地型〕料金所(Eタイプ)分電盤結線図(2)」の接地端子盤と同様の仕様となります。
2	足元ヒーター一覧表について、入口③車両検知器(SS4)タイプ4S左と出口③車両検知器(SS4)タイプ4S左はサイズが㊦350mm×330mmの間違いでしょうか？	車両検知器(SS4)タイプ4Sを通過(退出)以降は、積雪しても料金処理に影響がないため、右側のヒータを小さくしています。