

## 質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 水戸舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P 19 20-3-4 材料及び 基準	各種アスファルト混合物の密度をご教示願います。	貴社の施工計画に基づき、お考えください。
2	設計図132/159 打換工 A	A-A断面図において、既設断面に接着剤塗布とありますが、仕様をご教示 下さい。 また、内訳表でタイバー(エポキシ樹脂塗装)、詳細図でエポキシ樹脂注入と ありますが、併用して行うのでしょうか。ご教示願います。	既設断面の接着剤塗布とは設計要領5-6-2 「構造的な変状に対す る補修工法」に示すコンクリート用接着剤であり、仕様について は貴社の施工計画に基づき、お考えください。 また、図面132/159の材料内訳表に示すエポキシ樹脂塗装は工場塗 装を行なうものとし、タイバー詳細図に示すエポキシ樹脂注入は 別途施工時に行なうものとお考えください。