

回答様式

契約件名	東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修図面作成業務
------	-----------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 2-5-1 支承取替について	「設計に必要な支点反力、現行基準に基づく活荷重反力の算出など支承取替に必要な全ての検討及び設計を行うものとする。」とありますが、支承の設計を行うための支点反力を求めるためには、別途復元設計費が必要と考えますが、ご教授いただけませんか。	設計要領第二集 橋梁保全編 6章支承より、支点反力の算出において復元設計は不要と想定しております。なお、支点反力算出にあたり別途復元設計が必要な場合は監督員と受注者で協議してください。
2	特記仕様書 2-5-3 伸縮装置取替について	「設計要領第二集（橋梁保全編）に基づいて設計条件の整理、構造計算、数量計算、図面作成を行うものをいう。」とありますが、構造計算につきましては、別途構造計算にかかる費用が必要と考えますが、ご教授いただけませんか。	構造計算に要する費用は伸縮装置取替の単価に含むものとし、必要な費用を計上してください。