

首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答案
1	設計図 (参考図)吊足場計画図(236/268)	P9～P11の側部足場の設置撤去につきまして、標準案の施工ステップはどのように想定されていますでしょうか。 下記のいずれかに該当しますでしょうか。 ①主体足場内で設置、撤去 ②主体足場内で設置、主体足場解体後に撤去 ③主体足場解体後に設置、撤去	①主体足場内で設置、撤去、を想定しています。なお施工方法についての指定はございませんので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
	以下余白		