

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 白河中央地区排水管設置工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>推進工について工法名、数量計算書などの詳細をご教示お願い致します。</p>	<p>工法に関しては指定しておりませんが、特記仕様書20-8-2「一般事項」、及び設計図に記載の地質柱状図から、密閉型推進工法を想定しております。使用する工法に関しては、特記仕様書20-8-3「適用すべき諸基準」を参考に、設計図書に記載の項目を満たすような工法を、貴社の計画に基づき、お考え下さい。</p> <p>数量計算書に関しては、上記及び設計図、数量明細表から貴社の施工計画に基づき、ご算出下さい。</p>
2	<p>薬液注入工について、数量計算書などの詳細をご教示お願い致します。</p>	<p>薬液注入工の施工範囲に関しては、設計図4/13、5/13に記載の通りです。</p> <p>注入量及び、足場、盛土量に関しては、設計図6/13に記載の通りです。</p>