質問に対する回答について

工事名）東北自動車道　竜ヶ森トンネル補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	金抜設計書　P.4 特-（1）　背面空洞注入工　背面空洞注入 背面空洞注入についてですが、注入材（モルタル）は購入材でよろしいですか。また、配合の仕様をご教示願います。背面空洞注入工は昼間夜間施工となっていますが、夜間に注入材を購入した場合の単価割増し等は考慮していただいているのでしょうか。ご教示願います。	背面空洞注入の注入材は、購入材です。 注入材の配合の仕様は、特記仕様書２２－９－２「材料」の規定のとおり「矢板工法トンネルの背面空洞注入工　設計・施工要領」に適合するものとします。 夜間に注入材を購入した場合の材料単価には、夜間割増しを考慮しています。