

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 竜ヶ森トンネル補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	ひび割れ注入工に関して、契約単価はm当りとなっておりますが、積算基準記載数量と実際の使用量に増減が生じた場合は設計変更協議の対象になりますでしょうか。	土木工事積算基準に記載される下記数量と実際の使用量に大幅な増減が生じた場合には、設計変更協議の対象と致します。 ・シール材：0.211 kg/m (ロス含む) ・ひび割れ注入材：0.222 kg/m (ロス含む)