

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書24-12 地盤改良工	24-12-3 室内配合試験(1)に「施工に先立ち、監督員の立会いのもと、原位置土の試料を採取し、室内配合試験を実施するものとする。」とありますが、単価表の項目、地盤改良工A、地盤改良工B、地盤改良工Cすべてについて室内配合試験を行うのでしょうか。ご教示下さい。	そのとおりです。
2	設計図 193/346 A1橋台杭詳細図	材料表から鉄筋P1は杭材料含まれると読み取れますが、鉄筋P1は杭の単価に含む解釈でよろしいでしょうか。この場合、鉄筋の単価は市場単価でしょうか。ご教示下さい。	鉄筋P1の材料費については、既製杭の単価に含むものとお考えください。なお、材料単価等の積算に関する質問についてはお答えできません。