

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 P236～P265 仮説構造物計画図について	A1、P1、P3～P8は鋼矢板引拔が含まれていますが、P9～P30は引拔が含まれていません。設計図通りの計画で間違いないと思いますが、差支えなければ、引抜かない理由をご教示願えませんでしょうか。	地盤改良工Aの施工に伴い鋼矢板が引抜き不可となるため、P9～P30は存置することとしています。
2			
3			
4			
5			