

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 西根 I C 雪氷詰所改修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計書について 仮設工 汲み取り作業 1式とありますが、容量をご教示願います。	上下線とも、40m <sup>3</sup> /回×1回です。
2	設計図について 計装構成図内の流量記録計、電磁流量計は新規でしょうか。 新規の場合、仕様についてご教示ねがいます	新設機器です。 仕様については特記仕様書 第3編 第2章 2-3を参照ください。
3	設計書について 内訳書の浄化槽制御盤(仮設)とありますがどのようなことでしょうか ご教示願います	特記仕様書 第3編 第2章 3-2(4)(b)を参照ください。